



CTX-200/GR ClorShock

Dicloro granulado 25 kilos

DESCRIPCIÓN: Compuesto orgánico de disolución rápida, altamente estabilizado y con un contenido del 55% en cloro útil, para el tratamiento del agua en piscinas.

PROPIEDADES:

Aspecto Sólido granular
Color. Blanco
Contenido en cloro útil. 55 %
PH (1%) 6 – 7
Solubilidad 28 grs./100 ml.

Composición:

Ingredientes Activos (por 1.000 grs.):

Dicloroisocianurato Sódico $\text{NaCl}_2 (\text{NCO})_3 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$: 998 grs.

CARACTERÍSTICAS:

Debido a su alta solubilidad en agua, se obtiene rápidamente la cantidad necesaria de cloro residual.

Es un producto especialmente indicado para la desinfección en piscinas fabricadas con poliéster, liner, pintadas o vinilo, debido a su rápida disolución, lo cual evita la decoloración sobre este tipo de superficies.

Su fácil disolución en agua, permite a través de una bomba dosificadora automatizar la desinfección del agua en la piscina.

El cloro residual libre obtenido en el agua, ofrece ante otros productos una mayor estabilidad frente a los rayos ultravioletas del sol.

No modifica el pH del agua.



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Tratamiento Inicial: (Supercloración), deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua. Introducir la dosis necesaria de producto en el interior de un skimmer, poniendo a continuación en funcionamiento el equipo de filtración, para poder de esta manera ser disuelto el producto, al circular el agua a través de este skimmer. Añadir 15 grs. de producto por cada m³ de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2 - 7,6 utilizando Minorador de pH sólido (CTX-10) ó Incrementador de pH sólido (CTX-20).

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir diariamente de 1 a 3 grs. de producto por cada m.³ de agua. Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc...

La adición de producto se realizará preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua de la piscina. El cloro residual libre deberá estar situado entre 0,5-2 mg/l. valor que se medirá fácilmente utilizando un estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

P.I. Tarancón Sur – Avda. de los Aliagares, s/n * Apdo. -210

Teléfono: 969 321 848 * Fax: 969 320 066

16400 TARANCÓN (Cuenca)

info@salesdelcentro.es