



# CTX-342 MultiAction 200gr Especial Liner y Poliéster

## DESCRIPCIÓN:

Compuesto sólido en tabletas de 200 grs., especialmente formulado para que con su sola aplicación en el agua de la piscina, se consiga eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, evitar el desarrollo de las algas y mantener el agua transparente y cristalina.

**Producto exento de metales** (como el cobre). Ideal para un fácil y eficaz mantenimiento del agua de piscina de liner y poliéster.

## PROPIEDADES:

Aspecto .....	Sólido en tabletas de 200 g.
Color.....	Blanco
Contenido en cloro útil .....	88 %
pH (5%)..	2,5 - 3

## CARACTERÍSTICAS:

Tratamiento completo "todo en uno".

Exento de metales (cobre).

**Ideal para piscinas de Liner y Poliéster.** Mediante este producto no hay peligro de manchas provocadas por metales pesados.

Gran autonomía.

## DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

**Tratamiento Inicial:** Adicionar 15 grs. de Dicloro Granulado (0200GR) por cada m.<sup>3</sup> de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2-7,6 utilizando Minorador de pH sólido (0010) ó Incrementador de pH sólido (0020).

**Tratamiento de Mantenimiento:** Con el pH del agua ajustado, añadir 1 tableta de MULTIACCIÓN 200G (exento de cobre) por cada 20 m<sup>3</sup> de agua cada 7 ó 10 días.



Fluidra Comercial España  
Pintor Velázquez, 10  
08213 Polinyà (Barcelona) Spain  
Tel: 93 713 50 60  
Fax: 93 713 41 11 [www.certikin.com](http://www.certikin.com)



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.



Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

El Tratamiento Inicial (Supercloración), deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

Introducir la dosis necesaria de MULTIACCIÓN 200G (sin cobre) en el interior de los skimmers, poniendo a continuación en funcionamiento el equipo de filtración para poder, de esta manera, ser disuelto el producto al circular el agua a través de los skimmers.

Es indispensable que todo el volumen de agua de la piscina sea recirculada a través del equipo depurador diariamente.

El cloro residual libre deberá estar situado entre 0,5-2 mg./l., valor que se medirá fácilmente, utilizando un estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

#### Recomendaciones:

Mantener el paso del agua totalmente abierto en los skimmers y sumidero durante el proceso de filtración.

Es aconsejable introducir la nueva dosis de MULTIACCIÓN 200G (sin cobre) cuando las tabletas que se encuentran en el interior de los skimmers se hayan reducido a un 10% de su peso original.



Fluidra Comercial España  
Pintor Velázquez, 10  
08213 Polinyà (Barcelona) Spain  
Tel: 93 713 50 60  
Fax: 93 713 41 11 [www.certikin.com](http://www.certikin.com)



*La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.*